

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-136-25

na výrobek:

**Plastové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné, systém Trocal
PREMIDDOOR 76 HS**

výrobce:

MORAVA OKNO s.r.o.
Podlesí 644, 757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
IČO: 25900129

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C1/B2 – schéma A (rozměr 5063 mm x 2632 mm) třída C1/B2 – schéma C (rozměr 4600 mm x 2632 mm)
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 9A – schéma A (rozměr 5063 mm x 2632 mm) třída 9A – schéma C (rozměr 4600 mm x 2632 mm)
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,3 (1,3) / 1,3 (1,3) / 1,3 (1,3) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – sklo s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_w = 1,3 (1,3) / 1,3 (1,3) / 1,2 (1,2) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – sklo s $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_w = 1,2 (1,2) / 1,2 (1,2) / 1,2 (1,2) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – sklo s $U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_w = 1,1 (1,1) / 1,1 (1,1) / 1,1 (1,1) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – sklo s $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_w = 1,1 (1,1) / 1,1 (1,1) / 1,0 (1,0) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – sklo s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_w = 1,0 (1,0) / 1,0 (1,0) / 0,99 (0,98) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – sklo s $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_w = 0,96 (0,94) / 0,95 (0,93) / 0,93 (0,91) \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – sklo s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – schéma A (rozměr 5063 mm x 2632 mm) třída 4 – schéma C (rozměr 4600 mm x 2632 mm)

* Hodnoty v pořadí pro meziskelní rámeček TGI-Spacer M / Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate. Hodnota před závorkou platí pro schéma A a rozměr 1,48 m x 2,18 m, hodnota v závorce pro schéma C a rozměr 2,96 m x 2,18 m.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-046-22 vydaného dne 01.08.2022 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 1. srpna 2025

Platnost do: 1. srpna 2028



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV